

SOLARENERGIE NORD

Ertragswerte Juni 2026

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Meldorf		Photovoltaik-Freiflächenanlage Achtrup		Photovoltaik-Freiflächenanlage Roßla	
Gesamtleistung	7.654 kWp		8.338 kWp		6.016 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE NORD	100% = 7654 kWp		24% = 2001 kWp		100% = 6.016 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	908,81 kWp		903,94 kWp		928,01 kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Januar 2026	19,89	22,17	9,58	14,14	30,56	27,92
Februar 2026	36,69	37,21	21,18	28,63	37,22	46,17
März 2026	99,82	69,66	83,42	61,86	105,27	69,41
April 2026	124,51	102,91	139,23	104,54	137,14	96,31
Mai 2026	151,71	133,79	152,78	143,44	140,49	122,83
Juni 2026	131,55	124,29	143,68	143,35	142,21	126,38
Juli 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	564,16	490,03	549,88	495,96	592,89	489,02
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+15,13		+10,87		+21,24	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	9,34 kWh/kWp		3,26 kWh/kWp		13,26 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+17,03		+11,53		+23,95	
SUMME der Ertragswerte 2026 inkl. Juni in %			+18,97			

Stand: 23. Juli 2026

ERLÄUTERUNG:

Bei sämtlichen Anlagen des Portfolios gab es erstattungsfähige Abschaltungen. Diese wurden bisher noch nicht vollständig vom Verteilnetzbetreiber abgerechnet.